

ANUNCIO WEB

www.emtmadrid.es (Perfil de Contratante)

PROCEDIMIENTO 17/059/1

CONTESTACIONES A ACLARACIONES SOLICITADAS POR LICITADORES AL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1) Pregunta el licitador en relación con la visita realizada el 19 de mayo al Centro de Operaciones de Entrevías

Duda1:

- *El técnico de la EMT que nos atendió, indico que había que incluir en el expediente el desbroce y pavimentación con hormigón de todo el pasillo exterior trasero de la nave taller, no solo del nuevo cuarto de compresores, pero dicha medición no aparece en el desglose de mediciones.*

ACLARACIÓN DUDA 1:

- *Dentro del capítulo 1 – PRESUPUESTO Y MEDICIONES (página 78 del Pliego de Condiciones), existen partidas para este concepto. Es la E11H020 (pavimento de hormigón HA-25 c/cuarzo color). y la partida E01DEW010 de preparación y limpieza.*

Duda 1.1:

- *Se nos indicó la instalación de un carril de extracción de gases con cuatro tomas, y que así viene representado en los planos recibidos, pero no se describe dicha partida en las mediciones de proyecto.*
-

ACLARACIÓN DUDA 1.1:

- *En el capítulo 4 - REMODELACION ESPACIOS TALLER (página 90 del Pliego de Condiciones), se encuentran las partidas para esto son la E23MG020 y la E23MB030*

2) Pregunta el licitador en relación con el Capítulo 3 del Pliego de Condiciones Generales – NUEVO CUARTO DE COMPRESORES DE INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

Duda 2:

- *No encontramos ni partidas de cimentación, ni de estructura ni de cubrición de dicho cuarto.*

ACLARACIÓN DUDA 2:

- *Son las incluidas en el capítulo 5 - NUEVOS SILOS Y TECHADOS (Página 92 y 93 del Pliego de Condiciones).*

3) Pregunta el licitador en relación con el Capítulo 5 del Pliego de Condiciones Generales NUEVOS SILOS Y TECHADOS.

Duda 3:

- *Por otro lado, aparece un Capítulo 5: NUEVOS SILOS Y TECHADOS que no sabemos a qué unidad de actuación se refiere.*

ACLARACIÓN DUDA 3:

- *Esto es para la cubrición de unos contenedores de residuos y para el nuevo cuarto de compresores.*

4) **Pregunta el licitador en relación con el apartado J del Cuadro de Características Específicas del Pliego de Condiciones - Memoria Técnica**

Duda 4

- *En la memoria técnica a presentar con la oferta, según se indica, debemos presentar un cálculo de estructuras. Nuestra duda es si este cálculo se refiere al nuevo pequeño cuarto exterior para instalación de los compresores ya que no localizamos otro elemento constructivo que lo requiera.*

ACLARACIÓN DUDA 4:

- **Es para este cuarto exterior y para el techado de la zona de residuos**

Madrid, a 25 de mayo de 2017- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., Jose Luis Carrasco Gutierrez.